

KI.ZP.271.5.2020

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 537663-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi ulicy Raciborskiej w Głubczycach.

Działając na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ:

Zapytanie z dnia 14.05.2020 r.

PYTANIE:

Pozycja 73 przedmiaru mówi o:

„Radar z wyświetlaczem prędkości, ilością punktów oraz fotomandatów wraz ze słupem wsporniczym, fundamentem. Zasilanie solarne 12V z panelem fotowoltaicznym, wyświetlacz tekstów LED 1” - prosimy o informację, co Zamawiający rozumie przez „fotomandaty”?

ODPOWIEDŹ:

Przez funkcję fotomandaty - Zamawiający rozumie, że urządzenie będzie wyposażone w funkcję systemu rejestracji przekroczeń prędkości i zakres rejestracji powinien obejmować: rejestrację pojazdu, prędkość, czas i datę zdarzenia. Radar wyposażony ma być również w komunikację GSM oraz bluetooth.

PYTANIE:

Pozycja 50 przedmiaru mówi o siatce 100/100 kN/m, natomiast opis Projektu Budowlanego o siatce GLASSTAR 50/50, prosimy o informację jaką siatkę należy zastosować?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE:

Pozycja 14 przedmiaru mówi o:

„Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej (m.in. trylinki) 30,00*10,00 + 6,00*35,00” - prosimy o wskazanie na PZT gdzie występują takie miejsca.

ODPOWIEDŹ:

Załączono rysunek.

PYTANIE:

Prosimy o załączenie planu rozbiórek.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada planu rozbiórek. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału

Jarosław Horodecki