GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
tel.fax. /77/ 485 22 42, /77/ 485 22 45
www: http://www.gtbs.eu
email: gtbs_gl@poczta.onet.pl

Głubczyce, dnia 04.09.2017r.

L.dz. GTBS/_____/2017

www

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawę fabrycznie nowych 2 kpl ciepłomierzy z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Qp=10m3/h, połączenie mufa, DN 40, para czujników Pt500, montaż na powrocie, rozstaw [L] 300 mm z aktualną cechą legalizacyjną, układ montażowy poziomy – powrót, nośnik ciepła: woda.

Wymagania:
Ciepłomierz musi posiadać konstrukcję składaną tj. przelicznik, przetwornik przepływu i parę czujników. Każda z części składowych ciepłomierza musi posiadać wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą certyfikat badania potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, zatwierdzenie typu. Wymagane jest przedłożenie potwierdzonych za zgodność kopii wymienionych certyfikatów wraz z tłumaczeniem na język polski. Data produkcji musi być z roku dostawy ciepłomierza do Zamawiającego – 2017r. Ciepłomierz musi być fabrycznie nowy, po kalibracji. Każda z części składowych ciepłomierza musi posiadać instrukcję montażu i kartę katalogową (w języku polskim). Wykonawca musi posiadać serwis na terenie Polski który wykonuje: zmiany impulsowania przelicznika, kasowanie błędów przelicznika, wymianę baterii przelicznika, legalizację. Części składowe ciepłomierza muszą być zabezpieczone plombami przed możliwością ingerencji w jego obwody elektroniczne. Ciepłomierz winien spełniać wymagania metrologiczne, wszystkie elementy składowe ciepłomierza winny posiadać zatwierdzenie typu.

Wymagania dotyczące przeliczników wskazujących:
Przelicznik musi posiadać możliwość zamontowania na ścianie lub bezpośrednio na przetworniku Zasilanie przelicznika i przetwornika przepływu z tej samej wymiennej baterii litowej o żywotności co najmniej 6 lat. Wymiana baterii zasilającej nie może być związana z koniecznością ponownej kalibracji, ponownego programowania lub legalizacji jakiejkolwiek części składowej ciepłomierza. Zakres pomiaru temperatury 5-130 st. C Współpraca z czujnikami Pt500. Przelicznik musi być wyposażony w pamięć stałą w celu trwałego zachowania w przypadku zaniku zasilania: danych pomiarowych, parametrów kalibracyjnych oraz programu sterującego.
Wymagane (minimalne) parametry dostępne na wyświetlaczu:
Zużycie energii cieplnej [GJ]
Objętość wody sieciowej [m3]
Energia cieplna na koniec miesiąca [GJ]
Objętość wody cieplna na koniec miesiąca [m3]
Szczytowe wartości mocy na koniec miesiąca [kW, MW]
Szczytowe wartości przepływu na koniec miesiąca [m3/h, l/h]
Przepływ chwilowy [m3 na h, l na h]
Moc chwilowa [kW, MW]
Chwilowe wartości temperatury zasilania, powrotu oraz różnicy temperatur [° C]
Szczytowe wartości mocy, przepływu w aktualnym miesiącu, wraz z datą ich wystąpienia Data i czas pracy urządzenia [dni lub godz.]

Kod błędu

Szczegółowe wymagania dotyczące przetwornika przepływu

Ustrój pomiarowy - ultradźwiękowy

Tolerancja błędu przetwornika przepływu- klasa 2 wg PN-EN1434 potwierdzona certyfikatem

Pozycja pracy – pozioma.

Szczegółowe wymagania dotyczące par czujników temperatury

para czujników Pt 500 dł. przewodów łączących 3,0m.

2. Termin realizacji zamówienia: **do 7 dni od otrzymania zlecenia.**
3. Okres gwarancji: **min**. **24 m-ce**
4. Miejsce i termin złożenia oferty: **Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 11.09.2017r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) Podpisane oferty prosimy złożyć w kopercie z napisem: „CIEPŁOMIERZ" Dopuszcza się złożenie podpisanej oferty wraz z wszystkimi załącznikami na adres e: mail: cieplo@gtbs.eu (np. w pliku PDF).**
5. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie dostawy.
6. Warunki płatności: **14 dni od daty wykonania zamówienia**
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Zapotoczna tel 077 485 2276, e;mail: cieplo@gtbs.eu

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym druku oferty. Do oferty należy dołączyć opis oferowanego ciepłomierza z podaniem istotnych parametrów technicznych, instrukcję obsługi i montażu, kartę katalogową oraz certyfikat badania potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, zatwierdzenia typu. Wymagane jest przedłożenie potwierdzonych za zgodność kopii wymienionych dokumentów i certyfikatów wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ciepłomierzem karty gwarancyjnej.

Warunkiem płatności jest dostarczenie wraz z urządzeniem wszystkich wymaganych dokumentów.