

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 566824-N-2018 z dnia 04.06.2018 r.

„Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach ul. Dworcowa 2”.

Działając na podst. Art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące SIWZ:

Zapytania z dnia 12.06.2018 r.

PYTANIE: 1.

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że zaprojektowana rozdzielnia RG w miejscu przy kuchni, stwarza problemy z zasilaniem obwodów „ORLIKA” jak i rozdzielnia R1. Proponujemy w miejsce rozdzielni RG, zabudować rozdzielnie np. R5 z zabezpieczeniami obwodów odbiorczych a rozdzielnię RG z zabezpieczeniami WLZ, zabudować przy tablicy TL pod schodami.

ODPOWIEDŹ:

Wyrażamy zgodę.

PYTANIE: 2.

W przedmiarze robót w pozycji 71 przyjęto pomiary w ilości 140 sztuk. Po przeliczeniu gniazd, rozdzielni oraz opraw, pomiarów będzie 634 sztuk.

ODPOWIEDŹ:

W przedmiarze w pozycji 71 powinno być 566 szt. - po sprawdzeniu ilości rozdzielnic, gniazd i opraw z wyłączeniem tych wykonanych w II klasie ochronności.

Przedmiar poprawiono.

PYTANIE: 3.

Po przeanalizowaniu projektu i kosztorysu, zauważyliśmy rozbieżności co do ilości zestawów gniazd 230V i gniazd 230+RJ45. Przeliczyliśmy że jest:

- gniazd 2x230 IP20-44 szt.,
- gniazd 3x230 IP20-4 szt.,
- gniazd 2x230 IP20+RJ45-38 szt.,
- gniazd 1x230 IP20-20 szt., - gniazd 1x230 IP44-12 szt.,
- gniazd 2x230 IP44-3 szt., - gniazd 3x230 IP44- 1 szt.,
- gniazd 3x230 IP20+2xRJ45-1 szt.

Proszę o weryfikację przedmiaru robót.


ODPOWIEDŹ:

Po sprawdzeniu ilości gniazd otrzymujemy:

- gniazd 2x 230V IP20 - 42 szt.
- gniazd 3x 230V IP20 - 2 szt.
- gniazd 2x 230V IP20 + 1xRJ45 - 50 szt.
- gniazd 230V IP20 - 19 szt.
- gniazd 230V IP44 - 11 szt.
- gniazd 2x 230V IP44 - 2 szt.
- gniazd 3x 230V IP44 - 1 szt.
- gniazd 3x 230V IP20 + 2xRJ45 - 1 szt.

Przedmiar poprawiono - zwracamy uwagę, że kontrakt będzie realizowany w systemie rozliczenia powykonawczego.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
w Glińcach

mgr Danuta Wiciak