

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 566824-N-2018 z dnia 04.06.2018 r.

„Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach
ul. Dworcowa 2”.

Działając na podst. Art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące SIWZ:

Zapytania z dnia 12.06.2018 r.

PYTANIE: 1.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Natomiast ust. 2 tegoż artykułu stanowi, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający określił oprawy oświetleniowe za pomocą nazwy wskazując konkretny model. Prosimy o podanie istotnych parametrów technicznych opraw oświetleniowych, które należy spełnić aby wykazać, iż proponowane oprawy są równoważne. Ze względu na mnogość opraw w projekcie prosimy o wprowadzenie tabeli z symbolem oprawy oraz jej istotnymi parametrami technicznymi.

ODPOWIEDŹ:

Wszelkie nazwy producentów i konkretnych urządzeń zostały przywołane w projekcie jedynie w celu ustalenia wymaganego przez Inwestora i projektanta standardu wykonania oraz w celu wykonania obliczeń oświetlenia. Należy je traktować jako wskazówkę.

Inwestor wymaga, aby w ramach realizacji stosować materiały i urządzenia o nie gorszych od podanych w projekcie parametrach/właściwościach funkcjonalnych i użytkowych oraz gwarantujących spełnienie wymagań stosownych aktów normalizacyjnych.

Parametry techniczne zastosowanych opraw, na podstawie których będzie potwierdzana zasada równoważności proponowanych przez Oferentów zamienników zostały umieszczone w dokumentacji projektowej w części zawierającej obliczenia świetlne - budowa, wyposażenie, parametry świetlne.

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt III ust. 7 Wykonawca proponujący rozwiązanie równoważne ma obowiązek złożyć razem z ofertą dokumenty potwierdzające tą równoważność.

Ponadto od Wykonawcy wyłonionego w przetargu, który będzie stosował rozwiązanie zamienne, Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji przedłożenia zamiennej dokumentacji technicznej wykonanej przez uprawnionego projektanta branży elektrycznej w zakresie obliczeń oświetlenia z zastosowaniem przyjętych nowych opraw.

PYTANIE: 2.

W związku z chęcią zastosowania opraw innego producenta niż zastosowany w projekcie prosimy o wprowadzenie obowiązku załączenia do oferty kart technicznych opraw, jako doprecyzowanie treści oferty. W związku z brakiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wydłużenie terminu realizacji robót Wykonawca, który będzie chciał zastosować materiały inne niż wskazane w projekcie będzie w dużo gorszej sytuacji ze względu na krótki termin i konieczność uzyskania akceptacji opraw na etapie wykonywania prac.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź udzielona powyżej. Obowiązek ten wynika z SIWZ pkt III ust. 7.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych innych producentów pod warunkiem zachowania zasady równoważności oraz co ważniejsze, spełnienia postanowień norm:

PN-EN-12464-1 - "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach"
i PN-EN-1838:2013 - "Oświetlenie awaryjne"

PN-EN 50172:2005 - "Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego",

PYTANIE: 3.

Między dokumentacją projektową a przedmiarem są rozbieżności w podanych ilościach prac oraz materiałów. Prosimy o wskazanie dokumentu, który zawiera poprawne ilości.

ODPOWIEDŹ:

Zadanie będzie realizowane na podstawie projektu w systemie rozliczenia powykonawczego. Dokonano korekt obmiaru w części pozycji - przedmiar został umieszczony w ramach uzupełnień.


PYTANIE: 4.

W dokumentacji projektowej Zamawiający wskazał oprawy ewakuacyjne i awaryjne, na które producent udziela gwarancji do 5 lat jednak wyłącza z niej akumulatory, które są elementem eksploatacyjnym. Gwarancja na akumulatory wynosi 12 miesięcy. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zgodnie z umową wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji kompleksowej na całość robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa opraw tylko kompleksowa robota budowlana.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
w Głubczycach

mgr Bożena Wiciak