



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

KI.ZP.271.15.2022

Głubczyce, dnia 12.08.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00283786/01 z dnia 2022-07-29 r.

Nazwa zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joannitów w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie z dnia 08.08.2022 r.

PYTANIE 1:

1. W dokumentacji jest winda towarowa (kuchenna) - brak odniesienia, opisu w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Proszę dodać pozycję dostawa i montaż windy towarowej (1 kpl).

Winda towarowa (gastronomiczna) powinna posiadać następujące parametry użytkowe:

- kabina o wymiarach min. 0,80 m x 0,80 m, wykończenie ze stali nierdzewnej z atestem do stosowania w gastronomii
- otwieranie kabiny dwustronne - przelotowe, drzwi gilotynowe
- szyb o samonośnej konstrukcji stalowej (dostarczanej przez producenta)
- wysokość podnoszenia 4,82 m (odległość pomiędzy przystankami)
- liczba przystanków - 2, na poziomach +4,88 i +9,70 m
- rodzaj napędu: elektryczny.

PYTANIE 2:

2. Winda osobowa - proszę przedłożyć konkretny opis tej windy, zasilanie, wykończenie, itd.

ODPOWIEDŹ:

Winda powinna posiadać następujące parametry użytkowe:

- kabina o wymiarach min. 1,10 m x 1,40 m, przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach
- otwieranie kabiny jednostronne (na wszystkich przystankach do przodu - w kierunku głównego wejścia)
- drzwi kabinowe - typu BUS (harmonijkowe), stal nierdzewna, szerokość użytkowa przejścia 0,9 m



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

- wszystkie drzwi przystankowe położone z tej samej strony kabiny (od strony głównego wejścia do budynku)
- wysokość podnoszenia 12,5 m (odległość pomiędzy najniższym i najwyższym przystankiem)
- liczba przystanków - 4, na poziomach -2,80, 0,00, +4,88, +9,70m
- nośność dźwigu 630 kg (8 osób)
- rodzaj napędu: elektryczny
- głębokość podszybia ok. 1,20 m (lub wynikająca z technologii wybranego producenta)
- wysokość nadszybia minimum 3,5 m,
- wyposażenie kabiny dźwigu w interkom umożliwiający komunikację głosową, podłączony do centrali telefonicznej w budynku
- oświetlenie awaryjne kabiny działające przez 2 godziny po zaniku zasilania
- automatyczny zjazd na przystanek na poziomie „0” i otwarcie drzwi po sygnale z centrali pożarowej, z blokadą możliwości dalszej jazdy
- panele przystankowe oraz panel sterujący kabiny wyposażone w przyciski oznaczone systemem Braille'a

Uwaga! Ze względu na ograniczone rozmiary szybu dźwigu (wykorzystującego przestrzeń wewnątrz istniejącej klatki schodowej), dźwig wymaga nietypowej konstrukcji, wykonanej na indywidualne zamówienie.

PYTANIE 3:

3. Brak w przedmiarze pozycji odnośnie wywozu i utylizacji gruzu.

ODPOWIEDŹ:

Proszę o dodanie pozycji wywóz gruzu z rozbiórek wraz z opłatą za składowisko (200 m3).

PYTANIE 4:

4. Czy elewacja ma być malowana, czy tynk ma być barwiony w masie? Brak odniesienia w dokumentacji.

ODPOWIEDŹ:

Tynk renowacyjny o podwyższonej termoizolacyjności - malowanie na bazie pigmentów mineralnych zgodnie z kolorystyką (po wykonaniu porób i zatwierdzeniu koloru przez nadzór konserwatorski, kolor z palety NCS S1005-680Y)

PYTANIE 5:

5. Brak dokumentacji dotyczącej konstrukcji. Proszę o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Dolączono dokumentację.

PYTANIE 6:

6. W przedmiarze powtarzają się takie same pozycje tj. poz. 117-119 i 124 i 125. Proszę o wyjaśnienie.



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

ODPOWIEDŹ:

Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Powyzsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie. Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału**

Jarosław Horodecki

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu