

KI.ZP.271.15.2022

Głubczyce, dnia 12.08.2022 r.

**Zamawiający:**

Gmina Głubczyce  
ul. Niepodległości 14  
48-100 Głubczyce

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ**

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00283786/01 z dnia 2022-07-29 r.

Nazwa zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joannitów w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zapytanie z dnia 10.08.2022 r.**

**PYTANIE 1:**

1. Czy wszystkie okna zaprojektowane w stolarce okiennej mają być skrzynkowe?

W opisie technicznym jest zapis: „Stolarka okienna - drewniana o konstrukcji skrzynkowej, z zewnętrznym skrzydłem wypełnionym szybami zespolonymi w kolorze brązowym (...), natomiast w zestawieniu stolarki - jedynie okno 01 jest oknem skrzynkowym. Proszę o wyjaśnienie.

**ODPOWIEDŹ:**

Wszystkie okna należy przyjąć jako skrzynkowe, z zewnętrznym skrzydłem wypełnionym szkłem zespolonym oraz z wewnętrznym skrzydłem przeszklonym jednoszybowo - zgodnie z rysunkiem nr 16.

**Powyzsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.**

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.**

**Z up. Burmistrza  
Naczelnik Wydziału**

**Jarosław Horodecki**

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu