

KI.ZP.271.15.2022

Głubczyce, dnia 12.08.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00283786/01 z dnia 2022-07-29 r.

Nazwa zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joannitów w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie z dnia 10.08.2022 r.

PYTANIE 1:

Proszę o szczegółową specyfikację dźwigu towarowego.

ODPOWIEŹ:

Winda towarowa (gastronomiczna) powinna posiadać następujące parametry użytkowe:

- kabina o wymiarach min. 0,8 m x 0,8 m, wykończenie ze stali nierdzewnej z atestem do stosowania w gastronomii
- otwieranie kabiny dwustronne - przelotowe, drzwi gilotynowe
- szyb o samonośnej konstrukcji stalowej (dostarczanej przez producenta)
- wysokość podnoszenia 4,82 m (odległość pomiędzy przystankami)
- liczba przystanków - 2, na poziomach +4,88 i +9,70 m
- rodzaj napędu: elektryczny.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału**

Jarosław Horodecki

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu