

KI.ZP.271.15.2022

Głubczyce, dnia 12.08.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00283786/01 z dnia 2022-07-29 r.

Nazwa zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joannitów w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie z dnia 11.08.2022 r.

PYTANIE 1:

Czy istnieje możliwość wniesienia na parter i piętro tak dużych szyb jak zaprojektowane?

ODPOWIEDŹ:

Dostęp do przestrzeni I piętra możliwy będzie również dla wprowadzenia elementów o dużych gabarytach, ze względu na planowaną rozbiórkę dachu stropu nad tą kondygnacją.

PYTANIE 2:

Czy istnieje możliwość wprowadzenia podziału szyb, gdyż prawdopodobnie nie będzie możliwości wykonania tak dużych w wersji pożarowej.

ODPOWIEDŹ:

Istnieje możliwość podziału przeszklenia na mniejsze elementy, zgodnie z technologią wybranego dostawcy. Ogólną zasadą dla realizacji przeszklenia zamykającego schody jest jednak zachowanie jak najbardziej neutralnego wyglądu (minimalizacja podziałów, elementów nośnych, profili konstrukcyjnych itp.) w celu uniknięcia efektu podziału pomieszczenia poprzez montaż stolarki. Dotyczy to zwłaszcza poziomu parteru, gdzie przeszklenie montowane jest pomiędzy lunetami holu sklepionego kolebkowy i założeniem projektowym jest wyeksponowanie w całości kształtu tego sklepienia.

PYTANIE 3:

Proszę o przedstawienie pełnych rysunków wykonawczych stolarki okiennej i drzwiowej zatwierdzonej przez Konserwatora zabytków. (Zawierających wszystkie wymiary i określone przekroje, m.in. grubość szprosów, podziałów okien).

Rysunki są niezbędne w celu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Rysunek uszczegółowiony konstrukcji i podziału stolarki został zawarty w projekcie budowlanym - rysunek nr 16. Jako część projektu budowlanego był on przedmiotem zatwierdzenia WUOZ. W ramach prac projektowych nie wykonywano rysunków warsztatowych obejmujących m.in. grubości szprosów i wymiary innych detali okien. Stolarkę należy wykonać na wzór istniejących okien, z zachowaniem ich podziałów, z uwzględnieniem stanu projektowanego przedstawionego na rysunkach elewacji. Realizacja inwestycji wymaga nadzoru konserwatorskiego, w ramach którego akceptowane będą szczegóły rozwiązań technicznych i estetycznych.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału**

Jarosław Horodecki

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu