

Głubczyce, dnia 19.09.2012r.

Dotyczy: wykonania remontu i kolorystyki elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 8 i Kochanowskiego 10 w Głubczycach

Zapytanie:

„Zawracam się z prośbą o sprecyzowanie technologii oraz wymaganych materiałów do wykonania w/w zadań. W załącznikach do zapytania cenowego występują sprzeczne informacje. W opisie technicznym wskazane jest, aby nałożyć tynk mineralny, a następnie pomalować farbami silikonowymi formy Ceresit Henkel, w którym wskazano kolorystykę wg wzornika. W dokumentacji projektowej rysunkowej uwzględniono kolorystykę wg wzornika RAL. Zaś w przedmiarze robót nie uwzględniono tynku mineralnego, który został wskazany w opisie technicznym, a w poz. 11 przedmiaru wykazano akrylowy tynk dekoracyjny. W Związku z powyższym proszę o precyzyjne określenie technologii wykonania remontu elewacji wraz ze wskazaniem wymaganych materiałów stosowanych do wykonania zadań”

Odpowiedź:

Do malowania tynku elewacji należy zastosować farby silikonowe w kolorystyce, jak w dokumentacji graficznej. Do wykonania tynku cokołu należy zastosować dekoracyjny tynk akrylowy w kolorze zgodnym z wzornikiem podanym w dokumentacji graficznej. W dokumentacji projektowej opisowej wskazano w pkt 6 „ściany malować farbami Ceresit Henkel do wymalowań zewnętrznych w wymienionych kolorach zgodnie ze wskazówkami producenta lub innymi o porównywalnych właściwościach”. Zatem zamawiający pozostawia wykonawcy swobodny wybór technologii, jednakże o porównywalnych do wskazanej wyżej właściwościach.

Główny Księgowy
Prokurent
Jacek Potwora

CZŁONEK ZARZĄDU
Bogdan Jung

Wysłano do wykonawcy, który zwrócił się z zapytaniem oraz umieszczono na stronie: www.gtbs.eu