

Głubczyce, dnia 14.12.2012r.

KI.ZP.271.20.2012

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 492308- 2012 z dnia 05.12.2012 r.

Nazwa zadania: Remont pokrycia dachu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul.Niepodległości 14 .

W dniu 12 grudnia 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego pisma zawierające pytania o wyjaśnienie treści SWIZ. Pismo zostało złożone z zachowaniem terminu przewidzianego w art.38 ust.1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) . Na podst. art.38 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający przedstawia treść pytania wraz z wyjaśnieniem i przekazuje je wykonawcom , którym przekazał SWIZ , zamieszczając jednocześnie pytania i odpowiedzi na stronie internetowej.

Zapytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie pkt 2 dotyczącego wiedza i doświadczenie. Czy wystarczające jest wykazanie kilku robót dekarских o wartości powyżej 100.000,00 zł brutto pokryciu dachówką.

Odpowiedź:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem **przedmiotowi zamówienia**, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto.

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu blachą z tytanocynku.

Zapytanie 2:

Czy inwestor posiada projekt krycia dachu? Jeżeli nie, to prosimy o podanie wymaganego sposobu krycia. Tzn. czy połąć należy wykonać z pojedynczych szarów, czy z szarów łączonych na długości ?

Odpowiedź:

Krycie połąć wykonać z szarów łączonych na długości połąć (bez łączenia poprzecznego).

Zapytanie 3:

poz. 13 przedmiaru robót – dla dachu z blachy tytanowocynkowej nie można zastosować rynien miedzianych ze względu na korozję miedzycząsteczkową zachodzącą pomiędzy cynkiem a miedzią. Czy Inwestor wyraża zgodę na ofertowanie rynien tytanowocynkowych ?

Odpowiedź:

W ofercie przetargowej należy ująć montaż rynien pochodzących z demontażu tj. rynien z blachy miedzianej.

Zapytanie 4:

poz. 17. przedmiaru robót - czy istnieje projekt instalacji grzewczej do rynien? Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie. Jeżeli nie to prosimy o podanie typu kabla i jego mocy grzewczej.

Odpowiedź:

Inwestor nie posiada projektu instalacji grzewczej rynien. W przedmiarze podano kable ELEKTRA o mocy 20W/mb kabla lub równoważne.

Zapytanie 5:

poz. 18 przedmiaru robót – proszę o podanie typu regulatora. Po czyjej stronie leży podłączenie regulatora do instalacji elektrycznej i ewentualne dostosowanie podłączenia do potrzeb regulatora.

Odpowiedź:

W przedmiarze określono typ regulatora możliwy do zastosowania (jako przykładowy). Podłączenie regulatora do instalacji elektrycznej i ewentualne dostosowanie podłączenia do potrzeb regulatora leży po stronie Wykonawcy.

Zapytanie 6:

Czy inwestor uwzględni możliwość przedłużenia terminu realizacji ze względu na warunki pogodowe /blacha tytanowocynkowa może być obrabiana jedynie w temperaturze powyżej + 10 stopni C.

Odpowiedź:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony w ogłoszeniu o przetargu i zamawiający nie przewiduje jego zmiany.

Zapytanie 7:

O jakich parametrach należy przyjąć izolację z włókniny?

Odpowiedź:

W ofercie należy przyjąć maty systemowe do pokryć z blachy tytanocynk.

Zapytanie 8:

Jakim sposobem ma być łączona blacha na pokrycie dachowe ?

Odpowiedź:

Zastosować łączenie na rąbek stojący podwójny.

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Głubczyce modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia dla ww. postępowania przetargowego w następującym zakresie:

Zamawiający zmienia zapis pkt 10.11. specyfikacji istotnych warunków zamówienia , który otrzymuje brzmienie :

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości . Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na Urząd Miejski, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce z dopiskiem : Oferta przetargowa na remont pokrycia dachu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul.Niepodległości 14 .

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


BURMISTRZ
mgr Jan Krowka