

Głubczyce, dnia 26.04.2013r.

Znak sprawy: GTBS-I/1/2013

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTORNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA

Numer ogłoszenia: 61495-2013 z dnia 23.04.2013r.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **wymiana palników mazutowych na palniki gazowe oraz wykonanie instalacji gazowej w kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach.**

W dniu 25.04.2013r. wpłynęło do Zamawiającego pismo zawierające pytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytania wraz z wyjaśnieniem i przekazuje je Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ:

### **zapytanie:**

Proszę o wyjaśnienie, jakie jest ciśnienie gazu na zasilaniu kotłowni, przewidziane w projekcie. Wartość ciśnienia 8,6mbar (w pliku opis technologiczny, pt. 6.3 palniki gazowe) nigdy nie występuje na zasilaniu.

### **Odpowiedź:**

Ciśnienie przy max. natężeniu przepływu wynosi 8,6 mbar. Jest to ciśnienie, jakie panuje u wylotu gazu z dyszy palnika do komory spalania.

Ciśnienie paliwa gazowego w gazociągu źródłowym wynosi: minimalne 50,00kPa, maksymalne 350kPa (zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej).

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU  
  
Stanisław Ciapa