

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.43.	KNR-W 05-08-0407-0100 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B10A /obw.ośw. / 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.44.	KNR-W 05-08-0407-0100 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B16A /pralka,,kuchenka,,obw.gn.wt.kuchni +obw. gn.wt.pokój / 4.0000	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
1. 1.45.	KNR-W 05-08-0407-0300 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -wyłącznik przeciwporażeniowy 1 - bieg. - wariant 1 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.46.	KNR-W 05-08-0408-0400 [5]	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.47.	KNR 05-08-0402-0100 [4]	montaż tablicy licznikowej 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.48.	KNP 18-13-0101-0100 [6]	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól / tablica główna oraz mieszkaniowa / 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.49.	KNR 04-03-1202-0100 [1]	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6.0000	6.0000
		Jm. pomiar	Razem: 6.0000
1. 1.50.	KNR-W 05-08-0902-0500 [5]	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1.0000	1.0000
		Jm. pomiar	Razem: 1.0000

WYDAWCY KATALOGÓW:

[1] - ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996

[2] - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996

[3] - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

[4] - ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996

[5] - (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997

[6] - (N.Z.) ELMONT wyd.IV 1985