

Głubczyce, dnia 29.10.2013r.

Znak sprawy: GTBS-I/6/2013

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTORNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA

Numer ogłoszenia: **224305-2013 z dnia 25.10.2013r.**

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **Dostawa materiałów elektrycznych i pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem.**

W dniu 28.10.2013r. wpłynęło do Zamawiającego pismo zawierające pytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. poz. 907/2013) Zamawiający przedstawia treść pytania wraz z wyjaśnieniem i przekazuje je Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ:

zapytanie:

8 blok łączeniowy 70/2 x 50 proszę o dokładniejszy opis, rozwinięcie, ten jest niewystarczający

odpowiedź:

alternatywnie proponuje się adapter przelotowy do RBK-00

zapytanie:

20 rozłącznik bezp. RBK 3 x 80A lub inny tej samej klasy i parametrach proszę podać jego wielkość (RBK 3 jest dwuznaczne w kontekście z 3x80A- oraz czy z wkładkami czy bez)

odpowiedź:

należy przyjąć RBK-00 z wkładkami 80A

zapytanie:

43 listwa elektroinstalacyjna 45 x 25 jaką można przyjąć tolerancję wymiaru?

44 listwa elektroinstalacyjna 25 x 18

45 listwa elektroinstalacyjna 15 x 10

odpowiedź:

Dla poz. 43 tolerancja plus-minus 10%

Dla poz. 44 tolerancja plus-minus 12%

Dla poz. 45 tolerancja plus-minus 12%

Zapytanie:

71 gniazdo bezp DO-II 1 bieg w jakiej wersji (tablicowe czy na TH35)

72 gniazdo bezp DO-II 3 bieg

odpowiedź:

Dla poz. 71 w wersji TH35

Dla poz. 72 w wersji TH35

Zapytanie:


5 wkładki topikowe o dużej mocy BM 125A jaka wielkość wkładki?

Odpowiedź:

Wkładki wykazane w poz. 5 wykreśla się z wykazu.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU


Stanisław Ciapa