

# GLĘBUCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

ul. Poczтова 8, 48-100 Głubczyce  
tel.fax. /77/ 485 22 42, /77/ 485 22 45

www: <http://www.gtbs.eu>  
email: [gtbs\\_gl@poczta.onet.pl](mailto:gtbs_gl@poczta.onet.pl)

Głubczyce, dnia 31.10.2013r.

Znak sprawy: GTBS-I/6/2013

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTORYNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA

Numer ogłoszenia: **224305-2013 z dnia 25.10.2013r.**

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **Dostawa materiałów elektrycznych i pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem.**

W dniu 28.10.2013r. wpłynęło do Zamawiającego pismo zawierające pytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. poz. 907/2013) Zamawiający przedstawia treść pytania wraz z wyjaśnieniem i przekazuje je Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ:

**zapytanie:**

poz.43 – czy można zaproponować wymiar korytka o innych wymiarach, np. : 40x25 lub 50x18?

**odpowiedź:**

tolerancja plus-minus 10%

**zapytanie:**

poz.51 – czy można zaproponować przewód w wersji „okrągłej” YDY 3x10?

**odpowiedź:**

TAK

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.